



**CIUDAD DE LAREDO**  
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE  
 EDIFICACIONES



**Sesión de Revisión del Plan Residencial**  
**Hoja de Comentarios sobre el derecho de paso.**

Reviewer:	
Project Name:	
Date:	

**Etrada para Vehiculos**

<b>Complies</b>			
Yes	No	N/A	
			Indique el ancho y el largo del camino de entrada (el camino de entrada debe permitir el estacionamiento de dos vehiculos fuera de la via publica.Show
			Mostrar el ancho de banqueta (4 pies estandar) tanto para las banqueta existente como para la propuesta.
			Indique el tipo de bordillo en una banqueta: <b>Tipo A o Tipo B</b>
			Bordillo Tipo A require lo siguiente:
			Indique la distancia de la rampa para personas con discapacidad (4.5 - 3 pies min.) con un declive de 2 pies en cada lado de la entrada a la cochera desde la banqueta.
			Bordillo Tipo B require lo siguiente:
			El camino de entrada a cochera y propuesta de banqueta.
			Indique en el plano de sitio, todas las alcantarillas, desagues pluviales,rampas para personas con discapacidad, medidores de agua, hidrante contra incendios, registro de alcantarillado, hidrantes de purga y pedestal/cajas electricas. O incluya una nota que indique que no existan obstaculos en el sitio para la construccion de la entrada de vehiculos y baquetas y que todas las mejoras publicas se construiran de acuerdo con las normas de la ciudad.
			En los terrenos de esquina, indique la medida del chaflan de la esquina desde el bordillo de la via publica hasta la entrada de vehiculo propuesta (minimo 20 pies)
			Para las entradas de vehiculos con forma de arco, la distancia entre ambas aberturas es de 16 pies como minimo
			Comentarios de la inspeccion:

**\*\*\* Subjecto a inpeccion de Campo**